



AVVÄSNINGAR

Lejdning 3615, där ej annat anges. Angivet mått är i millimeter och gäller från färdigt golv. All tråklagning i utlösarspår (glasfiber) skall tas av EE i samband med byggenomprövningen. Jordfelsbrytare placeras i central. För exakt placering av termostater och styrutrustning för uppvärmning se varmeteknikerens installationsanvisning (ej angivet på ritning). Anslutning till televerantörens nät skall ske enligt lokala bestämmelser. Berörande televerantörers inmätningsspunkt och övriga bestämmelser för rörlöslagningar skall televerantörers anvisningar följas.

Tomtor för ev. släckareverk för vattenladdare, larffästkoppling eller dylikt utföras enligt gällande lokala föreskrifter (ej angivet på ritning).

Stickeropp och anslutningskabel till spishäll lev. och ansluts av elinstallatör.

Förberedelse för ev. lastbalkansering redovisas ej på ritning. Ev. skyddsutfällning & kompletterande skyddsutfällning utförs enl. Svensk elstandard (SEK) Handbok 413 utgåva 4.

② = Medacentral typ Gero MPM 75-3 med tillhörande beslyckning

③ = Uttag placeras i hörnbox.

⑥ = Elmätare för energimätning av värme, varmvatten och ventilation.

⑧ = 1st tomror 16mm dras till framtida placering för förberedelse av växelkittare för solceller.

⑨ = 1st tomror 20mm dras till framtida placering för förberedelse av växelkittare för solceller.

⑩ = 1st nätverksuttag installeras i medacentral.

⑫ = Vattenfelsbrytare på inkommande tappvattenledning. Uttag för tillhörande huvudenhet.

D/D] = Data/datauttag (dubbel) RJ45 uttag

[WS] = Vattenläckagesensor i diskbänkskäp

— 01 — = 16mm flexslang med FGAR-PG 2x2x1

— 11 — = Ledning EKV 2x0,7 för entresignal.

— 71 — = Ledning dalanät (Ulp Kai6).

— — — = Tomror

BET	ANT	ANVÄNDNING AVSEER	SIGN	DATUM
	23016			

Västkruststugan

512 65 MÖBÄCK, Tel. 0325-18 600



EL & Tryckeri AB
0325-7160

UPPDRAG NR	23016	RITAD AV	BV	HANDLÄGGARE	MT
DATUM	2023-10-06	ANSVARIG			
BRF: Hästängsvägen 27					
Svarligan 2:568, Österåker kommun					
Dsmall rev P					
Entreprian + Överplan					
SKALA	1:50(A2)	NUMMER	E63:01	I BET	